



DOCUMENT DE CONSENSUS 4 : LE MOBILIER

Plan

1. Le mobilier
2. Les clenches (poignées de portes)
3. Les commandes électriques
4. Les séparations de lits, rideaux, tentures et stores

Caractéristiques générales :

Toute pièce de mobilier doit être lisse, facile à nettoyer, étanche et résistant aux produits chimiques et aux chocs.

1. Le mobilier

Caractéristiques générales :

- Il doit être réduit au minimum. Selon les services, il doit être adapté aux situations à risque vécues.
- Le mobilier amassant les poussières tel que les tiroirs, étagères, TV, luminaires, etc. devront être faciles à nettoyer.
- Si le mobilier est en contact avec des surfaces d'appui (sols et cloisons) il devra être pourvu d'un joint en silicone sur tout le périmètre.
- En cas de mobilier fixe, à partir du revêtement de sol, il est suggéré de créer une remontée de la plinthe jusque dans le bas du meuble.
- Les armoires iront jusqu'au plafond de manière à éviter les poussières sur le dessus des armoires ou de servir de lieu de dépôts de matériel. En cas de très grande hauteur ou de difficultés techniques (éclairage bouche de ventilation, etc.), il est possible de compléter l'armoire par une sorte de toit incliné à minimum 45° qui permet de nettoyer facilement la surface et évite le stockage.
- Armoires des patients : il existera une séparation pour les vêtements, (linge sale séparé du propre) et une séparation entre les vêtements et les souliers.
- Les tiroirs peuvent avoir des réceptacles moulés. Tant les tiroirs que les réceptacles amovibles doivent être enlevables et désinfectables. Les angles sont arrondis.
- Prévoir un système permettant d'éviter de laisser traîner les câbles et d'accumuler les poussières (grillages ou goulottes fermées).
- Les mains courantes dans les couloirs doivent résister aux chocs, aux produits nettoyants-désinfectants et être placées de telle façon qu'elles soient faciles à nettoyer.

Les chaises, fauteuils et le mobilier :

Sauf dans les locaux administratifs, ils ne doivent jamais être recouverts de tissus. On privilégiera les modèles simples sans trop de coutures et si possible placées en dessous de ce type de mobilier. Prévoir un espace entre le dossier et l'assise. Les roues et roulettes doivent être aisément nettoyables.



Avis CSS 8580 : Recommandations en matière de prévention des infections durant les travaux de construction, de rénovation et les interventions techniques dans les institutions de soins - Recommandations pour les intervenants internes et externes

2. Les clenches

Il est important de savoir que cette quincaillerie entre dans le processus de la transmission des infections manuportées.

Préhension à pleine main par le centre ou par l'engagement de l'avant-bras.

Des systèmes d'ouverture des portes sans les mains seront à prévoir dans les endroits où une désinfection chirurgicale des mains est réalisée.

3. Commandes électriques

- Les interrupteurs, boutons d'appel, ascenseur, etc.
- Si possible, privilégier les commandes au coude.
- Cf. « Caractéristiques générales ».

4. Les séparations de lits, les rideaux, les tentures et les stores

4.1 Les séparations de lits, les rideaux et les tentures

Ils doivent être fabriqués dans une matière anti-feu et anti-tâche. S'il n'est pas jetable, l'équipement doit être facilement lavable et supporter une désinfection (thermique et/ou chimique). La fréquence de lavage doit être déterminée par l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière.

4.2. Les stores

Les stores intérieurs à lamelles horizontales sont à bannir en milieu hospitalier (sauf si incorporés entre deux vitres. D'autres types de stores sont permis si, et seulement si, ils sont facilement lavables et désinfectables. Il existe de nombreux modèles de films à coller sur les vitrages (pare soleil, anti reflet pour écran, translucide, coloré, avec motif, logo, etc.).