



Advies HGR 8580: Aanbevelingen betreffende infectiebeheersing bij bouwen, verbouwen en technische werkzaamheden in zorginstellingen. Aanbevelingen voor interne en externe werknemers.

CONSENSUSDOCUMENT 5: De sanitaire cel.
5c : De douche

1. De douche moet aan verschillende criteria beantwoorden

- De douche is bij voorkeur aan 2 wanden van leuningen voorzien zodat de patiënt zich kan vasthouden.
- In sommige gevallen kan die voorzien zijn van een klapstoel. Deze moet van goede kwaliteit en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn.
- Moet van een oproepsysteem (verpleegkundige) voorzien zijn.
- Als er douchedeuren zijn, moeten deze glad, reinigbaar en ontsmetbaar zijn. Indien nodig zijn deze voorzien van een dubbele scharnier zodat de verpleegkundige de patiënt kan helpen.

Inloopdouches worden aanbevolen. De douchebak wordt onder de vloerbekleding ingewerkt met een helling van 2 %.

- Een douchegordijn wordt ten stelligste afgeraden.

2. Bekleding: zie consensusdocument 3:

3. Nog enkele details :

- Een systeem voor het ledigen van de doucheslang wordt aanbevolen. Men kan voorzien dat de slang gemakkelijk van de kraan losgemaakt kan worden. Het douchesysteem moet vertikaal opgehangen worden (systeem stekker-contrastekker zoals bij de sproeislangen).
- De leidingen moeten worden ingewerkt.
- De douchesproeikop moet gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd voor reiniging, ontkalking en ontsmetting.
- De ruimte wordt verlucht of moet voorzien zijn van een ventilatiesysteem.