



Avis CSS 8580: Recommandations en matière de prévention des infections durant les travaux de construction, de rénovation et les interventions techniques dans les institutions de soins - Recommandations pour les intervenants internes et externes.

DOCUMENT DE CONSENSUS 6

**LOCAL DE STOCKAGE INTERNE DANS LES UNITES DE SOINS
POUR DECHETS HOSPITALIERS
ET LINGE SOUILLE**

Références existantes

- point 5.4 «Stockage interne et transport interne » de l'avis CSH-HGR 5109 « Recommandations en matière de gestion des déchets de soins de santé ».
- avis CSH-HGR 8075 «Recommandations en matière de traitement du linge des institutions de soins ».

Caractéristiques du local

- Situé le plus près possible des circuits d'évacuation.
- Fermé et inaccessible au public (idéalement à fermeture automatisée).
- Réservé à cet usage unique et évacué au moins toutes les 24 heures.
- Equipé de chariots mobiles permettant d'éviter le contact des conteneurs de déchets et de linge avec le sol.
- Correctement ventilé (si possible avec un air non-recyclé et en dépression, minimum 3 renouvellements horaires).
- Muni de tout dispositif approprié rendant impossible la pénétration des animaux et la prolifération des insectes.
- Le sol et les parois seront lisses, étanches, lavables et désinfectables.
- Les plinthes seront remontantes et soudées; les coins et angles des parois du local seront arrondis.
- La dimension du local doit être compatible avec la production des déchets.
- La durée du stockage doit être compatible avec la température, le type de déchets et le type d'emballage.
- Ce local doit être nettoyé tous les jours.